

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jenis sarana air bersih yang digunakan di Kelurahan Teunbaun Tahun 2026, dari 44 sarana yang diperiksa yang paling banyak digunakan adalah mobil tangki dan terminal air sebanyak 24 buah, diikuti perpipaan 7 buah, sumur gali 7 buah, sumur gali tertutup dengan pompa 3 buah dan sumur bor sebanyak 3 buah.
2. kualitas fisik air bersih yang digunakan di Kelurahan Teunbaun Tahun 2026, semua sarana didapatkan dengan kondisi air tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa sehingga dinyatakan memenuhi persyaratan secara fisik.
3. tingkat resiko pencemaran pada sarana air bersih yang digunakan di Kelurahan Teunbaun Tahun 2026, Dari 44 sarana yang diperiksa 41 diantaranya mendapatkan tingkat resiko rendah dengan presentasi 93%, sedangkan sisanya terdapat 3 sarana dengan tingkat resiko sedang, sedangkan tidak terdapat sarana dengan tingkat resiko tinggi atau amat tinggi.

B. Saran

1. Bagi Puskesmas

Diperlukan pengawasan dari dinas kesehatan dan puskesmas setempat terhadap sarana air bersih masyarakat, Melakukan inspeksi terhadap sarana air bersih khususnya pada sumber dan sarana secara rutin, Melakukan penyuluhan kepada masyarakat karena kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan masih rendah, dan Melakukan pengujian terhadap kualitas air bersih setiap 1 kali 6 bulan agar dapat mengetahui kualitas air tersebut layak atau tidak layak digunakan oleh masyarakat.

2. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat Teunbaun agar dapat menjaga kondisi sarana air bersih dan kualitas air bersih serta melihat dan memperbaiki kembali item-item yang belum terpenuhi seperti bak atau tengki yang berlumut, jarak jamban dan sumber pencemaran yang kurang dari 10 m dari sarana air bersih, lantai beton yang kurang dari 1 m dan terdapat retakan.