

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Surat Ijin Penelitian

1. Surat Ijin Dari Poltekkes Kemenkes Kupang



Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Politeknik Kesehatan Kupang
Jalan Piet A. Tallo, Liliba, Oebobo
Kupang, Nusa Tenggara Timur 85111
(0380) 8800256
<https://www.poltekkeskupang.ac.id>

Nomor : PP.06.02/F.XXIX/3481/2026
Hal : Ijin Penelitian Mahasiswa an.Goriston Fia

12 Mei 2026

Yth. Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Nusa Tenggara Timur
di
Tempat

Dalam rangka penyusunan Tugas Akhir (TA) bagi mahasiswa Tingkat III Program Studi D-III Sanitasi Poltekkes Kemenkes Kupang Tahun Akademik 2025/2026, maka dengan kami mohon diberikan ijin untuk melakukan penelitian di Desa Mata Air bagi mahasiswa:

Nama Peneliti	: Goriston Fia
NIM	: PO5303330230179
No HP.	: 081236375918
Jurusan/Prodi	: D-III Sanitasi
Judul	: Gambaran Kondisi Fisik Bangunan Sumur Gali Di Desa Mata Air Wilayah Kerja Puskesmas Tarus Tahun 2026

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Plh.Direktur Poltekkes Kemenkes Kupang f
Wadir II


Karolus Ngambut, SKM, M.Kes

Tembusan :

1. Camat Kupang Tengah
2. Desa Mata Air

*Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>



2. Surat Ijin dari dinas penanaman modal provinsi NTT satu pintu



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 Kelurahan Naikolan
(Gedung B Lantai I dan II Kompleks Kantor Gubernur Lama)
Laman : www.dpmpptsp.provntt.go.id ; Pos-el : dpmpptsp.nttprov@gmail.com
KUPANG 85117

SURAT IZIN PENELITIAN NOMOR : 500.16.7.2-000.9.2/1931/DPMPPTSP/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sylvia R. Peku Djawang, SP., MM.
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dengan ini memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : Goriston Fia
NIM : PO5303330230179
Jurusan/Prodi : DIII – Sanitasi
Instansi/Lembaga : Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kupang
Untuk melaksanakan penelitian, dengan rincian sebagai berikut :
Judul Penelitian : GAMBARAN KONDISI FISIK BANGUNAN SUMUR GALI DI DESA MATA AIR WILAYAH KERJA PUSKESMAS TARUS TAHUN 2026

Lokasi Penelitian : Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang

Waktu Pelaksanaan

a. Mulai : 19 Mei 2026
b. Berakhir : 02 Juni 2026

Dengan ketentuan yang harus ditaati, sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan penelitian, terlebih dahulu melaporkan kedatangannya kepada Bupati/Walikota Cq. Kepala Kesbangpol/DPMPPTSP setempat yang akan dijadikan obyek penelitian;
 2. Mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku di daerah/wilayah/lokus penelitian;
 3. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang materinya bertentangan dengan topik/judul penelitian sebagaimana dimaksud diatas;
 4. Peneliti wajib melaporkan hasil penelitian kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT;
 5. Surat Izin Penelitian dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Demikian Izin Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 13 Mei 2026

a.n. Gubernur Nusa Tenggara Timur
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan PTSP Provinsi NTT,



Sylvia R. Peku Djawang, S.P., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 196805121995032003

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi NTT di Kupang;
5. Pimpinan Instansi/Lembaga yang bersangkutan.

3. Surat Ijin Dari Pemerintah Kabupaten Kupang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln.Timor Raya Km. 36 Oelamasi
E-Mail kabkupangdpmpstp@gmail.com

Oelamasi, 18 Mei 2026

Nomor : 074/355/DPM-PTSP/V/2026

Perihal : Izin Penelitian

Kepada

Yth.

di-
Tempat

Menunjuk Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 500.16.7.2-000.9.2/1931/DPMPTSP/2026, Tanggal 13 Mei 2026 Perihal Izin Penelitian dan Setelah mempelajari rencana kegiatan / Proposal yang diajukan, maka dapat diberikan Izin Penelitian kepada:

Nama : Goriston Fia
NIM : PO5303330230179
Jurusan/Prodi : DIII - Sanitasi
Instansi/Lembaga : Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kupang

Untuk melakukan penelitian dengan Judul :


**"GAMBARAN KONDISI FISIK BANGUNAN SUMUR GALI DI DESA MATA AIR
WILAYAH KERJA PUSKESMAS TARUS
TAHUN 2026"**

Lokasi : Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang

Lama Penelitian : 19 Mei 2026 s/d 02 Juni 2026

Peneliti berkewajiban untuk menghormati/mentaati Peraturan dan Tata Tertib yang berlaku di daerah setempat dan wajib melapor hasil Penelitian kepada Bupati Kupang Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kupang.

Demikian Surat Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya atas kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.



Tembusan :

1. Bupati Kupang di Oelamasi (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT di Kupang;
3. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Kupang di Oelamasi;
4. Pimpinan Instansi/Lembaga yang bersangkutan.



Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik BSE, BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan klik :
<https://tte.komdigi.go.id/verifypdf>

4. Surat Ijin Dari Kecamatan Kupang Tengah



**PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG
KECAMATAN KUPANG TENGAH**

Danok Merah – Noelbaki

Email: kupangtengahk@gmail.com. Kode Pos : 85361

Noelbaki, 20 Mei 2026

Nomor : 070/96/Kuteng/V/2026
Lampiran : -
Perihal : **Ijin Penelitian**

Kepada
Yth. Kepala Desa Mata Air Kabupaten Kupang
di -
Tempat

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Kupang Nomor : 074/355/DPM-PTSP/V/2026 Tanggal 18 Mei 2026 Perihal Ijin Penelitian, maka Camat Kupang Tengah menerangkan bahwa tidak keberatan memberikan Ijin Penelitian kepada :

Nama : Goriston Fia
NIM : PO5303330230179
Jurusan/Prodi : DIII-Sanitasi
Instansi/Lembaga : Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kupang

Untuk melakukan penelitian dengan judul :


**" GAMBARAN KONDISI FISIK BANGUNAN SUMUR GALI DI DESA MATA AIR
WILAYAH KERJA PUSKESMAS TARUS TAHUN 2026"**

Lokasi : Desa Mata Air, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang
Lama Penelitian : 19 Mei 2026 s/d 02 Juni 2026

Diminta kepada saudara/I agar dalam mengadakan penelitian/survey tidak melakukan kegiatan di bidang lain dan melakukan hal – hal yang mengganggu ketertiban serta ketentraman Masyarakat.

Demikian Surat Ijin Penelitian dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Camat Kupang Tengah,


YUNISTHYA A. PADJA, S.STP
Pembina
NIP. 19800621 199912 2 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Pimpinan Instansi Lembaga yang bersangkutan

Paraf Hierarki:	
Sekretaris Camat	
Kasie Ketentraman dan Ketertiban Umum	3

Lampiran 2. Master tabel

1. Master Tabel Tingkat Resiko

No	NAMA KK	DESA	DUSUN	TANGGAL	ITEM PERTANYAAN								Jumlah	%	KATEGORI
					P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8			
1	DS	MATA AIR	Dusun 2	21/05/26	0	1	1	0	0	0	0	0	2	25	Sedang
2	MK	MATA AIR	Dusun 2	21/05/26	0	1	0	0	1	0	1	1	4	50	Sedang
3	MT	MATA AIR	Dusun 2	21/05/26	0	0	1	0	0	1	0	0	2	25	Sedang
4	DL	MATA AIR	Dusun 2	21/05/26	1	0	0	1	1	0	1	1	5	63	Tinggi
5	WD	MATA AIR	Dusun 2	21/05/26	0	0	0	0	0	0	1	1	2	25	Sedang
6	RT	MATA AIR	Dusun 2	21/05/26	1	0	1	0	1	0	0	0	3	38	Sedang
7	NT	MATA AIR	Dusun 2	21/05/26	0	1	1	1	0	1	0	0	4	50	Sedang
8	EM	MATA AIR	Dusun 2	21/05/26	1	1	0	0	1	1	1	1	6	75	Tinggi
9	SD	MATA AIR	Dusun 2	21/05/26	0	0	0	0	0	0	1	1	2	25	Sedang
10	AT	MATA AIR	Dusun 2	21/05/26	0	0	0	0	1	1	1	0	3	38	Sedang
11	BN	MATA AIR	Dusun 2	21/05/26	1	0	1	0	0	1	0	1	4	50	Sedang
12	SP	MATA AIR	Dusun 2	21/05/26	0	1	0	1	0	0	1	1	4	50	Sedang
13	AM	MATA AIR	Dusun 2	21/05/26	0	0	0	0	1	0	1	1	3	38	Sedang
14	MD	MATA AIR	Dusun 2	21/05/26	0	0	1	1	0	1	0	0	3	38	Sedang
15	DT	MATA AIR	Dusun 2	21/05/26	0	1	1	1	0	0	1	0	4	50	Sedang
16	SH	MATA AIR	Dusun 2	22/05/26	1	1	0	1	1	0	1	1	6	75	Tinggi
17	HP	MATA AIR	Dusun 2	22/05/26	1	0	1	0	1	0	0	0	3	38	Sedang
18	MP	MATA AIR	Dusun 2	22/05/26	0	1	1	1	1	0	0	0	4	50	Sedang
19	YR	MATA AIR	Dusun 2	22/05/26	1	1	1	1	1	0	0	0	5	63	Tinggi
20	HM	MATA AIR	Dusun 2	22/05/26	0	0	0	0	0	1	1	1	3	38	Sedang
21	AS	MATA AIR	Dusun 2	22/05/26	0	1	1	0	0	0	0	1	3	38	Sedang
22	RK	MATA AIR	Dusun 2	22/05/26	0	0	1	1	1	1	1	1	6	75	Tinggi
23	TK	MATA AIR	Dusun 2	22/05/26	1	1	0	0	1	1	0	0	4	50	Sedang
24	HK	MATA AIR	Dusun 2	22/05/26	0	0	1	1	1	0	0	0	3	38	Sedang
25	MM	MATA AIR	Dusun 2	22/05/26	1	1	0	0	1	0	1	1	5	63	Tinggi
26	DB	MATA AIR	Dusun 2	22/05/26	0	0	0	0	0	0	1	1	2	25	Sedang
27	RB	MATA AIR	Dusun 2	22/05/26	0	0	0	1	1	1	1	1	5	63	Tinggi
28	NN	MATA AIR	Dusun 2	22/05/26	1	0	0	1	0	1	0	1	4	50	Sedang
29	OL	MATA AIR	Dusun 2	22/05/26	1	1	0	0	1	1	0	1	5	63	Tinggi
30	JM	MATA AIR	Dusun 2	22/05/26	1	1	0	0	1	0	1	0	4	50	Sedang
31	NN	MATA AIR	Dusun 3	24/05/26	1	0	0	1	1	1	1	0	5	63	Tinggi
32	RD	MATA AIR	Dusun 3	24/05/26	0	1	0	1	0	1	0	0	3	38	Sedang
33	MD	MATA AIR	Dusun 3	24/05/26	1	1	1	0	0	0	0	0	3	38	Sedang
34	JO	MATA AIR	Dusun 3	24/05/26	1	0	1	0	1	0	1	0	4	50	Sedang
35	AA	MATA AIR	Dusun 3	24/05/26	1	1	1	1	1	0	0	1	6	75	Tinggi
36	SO	MATA AIR	Dusun 3	24/05/26	1	0	1	1	0	1	0	1	5	63	Tinggi
37	SO	MATA AIR	Dusun 3	24/05/26	0	1	0	0	1	0	1	0	3	38	Sedang
38	IS	MATA AIR	Dusun 3	24/05/26	0	0	0	0	1	0	1	1	3	38	Sedang
39	YO	MATA AIR	Dusun 3	24/05/26	0	0	1	1	1	0	1	0	4	50	Sedang
40	NL	MATA AIR	Dusun 3	24/05/26	1	0	0	1	1	0	1	0	4	50	Sedang
41	MM	MATA AIR	Dusun 3	24/05/26	0	0	0	0	1	0	1	1	3	38	Sedang
42	JL	MATA AIR	Dusun 3	29/05/26	0	1	0	1	1	0	1	1	5	63	Tinggi
43	HS	MATA AIR	Dusun 3	29/05/26	0	1	0	1	0	0	1	1	4	50	Sedang
44	YN	MATA AIR	Dusun 3	29/05/26	0	0	1	0	1	0	1	0	3	38	Sedang
45	LN	MATA AIR	Dusun 3	29/05/26	0	1	1	0	1	0	1	0	4	50	Sedang
46	RR	MATA AIR	Dusun 3	29/05/26	0	0	0	1	0	1	0	1	3	38	Sedang
47	BR	MATA AIR	Dusun 3	29/05/26	1	1	1	1	0	0	0	1	5	63	Tinggi
48	IS	MATA AIR	Dusun 4	29/05/26	0	0	1	1	0	0	1	0	3	38	Sedang
49	DN	MATA AIR	Dusun 4	29/05/26	0	0	1	1	0	1	0	0	3	38	Sedang
50	YH	MATA AIR	Dusun 4	29/05/26	1	1	1	0	1	0	0	1	5	63	Tinggi
51	ON	MATA AIR	Dusun 4	29/05/26	0	0	0	1	0	1	0	1	3	38	Sedang
52	IS	MATA AIR	Dusun 4	29/05/26	1	1	0	0	0	0	0	0	2	25	Sedang
53	AP	MATA AIR	Dusun 4	29/05/26	1	0	0	1	1	1	1	0	5	63	Tinggi
54	JS	MATA AIR	Dusun 4	29/05/26	1	0	0	1	1	0	0	1	4	50	Sedang
55	YP	MATA AIR	Dusun 4	29/05/26	0	0	0	0	0	0	0	1	1	13	Rendah
56	AL	MATA AIR	Dusun 4	29/05/26	1	1	1	1	1	0	0	0	5	63	Tinggi
57	ON	MATA AIR	Dusun 4	29/05/26	0	1	0	1	0	1	1	0	4	50	Sedang
58	YA	MATA AIR	Dusun 4	30/05/26	0	0	1	1	1	1	1	0	5	63	Tinggi
59	YO	MATA AIR	Dusun 4	30/05/26	1	0	0	0	0	0	0	1	2	25	Sedang
60	KO	MATA AIR	Dusun 4	30/05/26	1	1	1	0	0	0	1	1	5	63	Tinggi
61	PW	MATA AIR	Dusun 4	30/05/26	1	0	1	0	0	1	1	0	4	50	Sedang
62	ML	MATA AIR	Dusun 4	30/05/26	0	0	0	0	0	0	1	1	2	25	Sedang
63	SM	MATA AIR	Dusun 4	30/05/26	0	1	1	0	1	1	0	1	5	63	Tinggi
64	RL	MATA AIR	Dusun 4	30/05/26	1	0	0	0	0	1	0	1	3	38	Sedang
65	RH	MATA AIR	Dusun 4	30/05/26	1	0	0	0	1	1	0	1	4	50	Sedang
66	HN	MATA AIR	Dusun 4	30/05/26	0	0	0	0	1	0	0	1	2	25	Sedang
67	ER	MATA AIR	Dusun 4	30/05/26	0	0	0	0	0	1	0	1	2	25	Sedang
68	EK	MATA AIR	Dusun 4	30/05/26	0	1	1	0	1	0	1	1	5	63	Tinggi
69	MP	MATA AIR	Dusun 4	30/05/26	0	1	0	1	0	0	0	1	3	38	Sedang
70	MT	MATA AIR	Dusun 4	30/05/26	0	1	0	0	1	0	1	0	3	38	Sedang
71	AB	MATA AIR	Dusun 4	30/05/26	1	0	0	0	1	0	0	1	3	38	Sedang
72	DN	MATA AIR	Dusun 4	30/05/26	0	1	1	1	0	0	1	0	4	50	Sedang
73	AT	MATA AIR	Dusun 4	30/05/26	1	0	0	0	1	1	1	0	4	50	Sedang
74	BN	MATA AIR	Dusun 4	30/05/26	0	1	0	1	0	0	0	1	3	38	Sedang
TOTAL					31	33	31	33	40	27	38	41			

2. Master Tabel Kualitas Fisik

NO	NAMA KK	DESA	DUSUN	TANGGAL	ITEM YANG DINILAI						JUMLAH	%	KAT
					F1	F2	F3	F4	F5	F6			
1	DS	MATA AIR	Dusun 2	21/05/26	0	1	1	0	0	0	2	33	TMS
2	MK	MATA AIR	Dusun 2	21/05/26	0	1	0	0	0	1	2	33	TMS
3	MT	MATA AIR	Dusun 2	21/05/26	0	0	1	0	1	0	2	33	TMS
4	DL	MATA AIR	Dusun 2	21/05/26	1	0	0	1	0	1	3	50	TMS
5	WD	MATA AIR	Dusun 2	21/05/26	0	0	0	0	0	1	1	17	TMS
6	RT	MATA AIR	Dusun 2	21/05/26	1	0	1	0	0	0	1	17	TMS
7	NT	MATA AIR	Dusun 2	21/05/26	0	1	1	1	1	0	1	17	TMS
8	EM	MATA AIR	Dusun 2	21/05/26	1	1	0	0	1	1	4	67	TMS
9	SD	MATA AIR	Dusun 2	21/05/26	0	0	0	0	0	1	1	17	TMS
10	AT	MATA AIR	Dusun 2	21/05/26	0	0	0	0	1	0	1	17	TMS
11	BN	MATA AIR	Dusun 2	21/05/26	1	0	1	0	1	1	4	67	TMS
12	SP	MATA AIR	Dusun 2	21/05/26	0	1	0	1	0	1	3	50	TMS
13	AM	MATA AIR	Dusun 2	21/05/26	0	0	0	0	0	1	1	17	TMS
14	MD	MATA AIR	Dusun 2	21/05/26	0	0	1	1	1	0	3	50	TMS
15	DT	MATA AIR	Dusun 2	21/05/26	0	1	1	1	0	0	3	50	TMS
16	SH	MATA AIR	Dusun 2	22/05/26	1	1	0	1	0	1	4	67	TMS
17	HP	MATA AIR	Dusun 2	22/05/26	1	0	1	0	0	0	2	33	TMS
18	MP	MATA AIR	Dusun 2	22/05/26	0	1	1	1	0	0	3	50	TMS
19	YR	MATA AIR	Dusun 2	22/05/26	1	1	1	1	0	0	4	67	TMS
20	HM	MATA AIR	Dusun 2	22/05/26	0	0	0	0	1	1	2	33	TMS
21	AS	MATA AIR	Dusun 2	22/05/26	0	1	1	0	0	1	3	50	TMS
22	RK	MATA AIR	Dusun 2	22/05/26	0	0	1	1	1	1	4	67	TMS
23	TK	MATA AIR	Dusun 2	22/05/26	1	1	0	0	1	0	3	50	TMS
24	HK	MATA AIR	Dusun 2	22/05/26	0	0	1	1	0	0	2	33	TMS
25	MM	MATA AIR	Dusun 2	22/05/26	1	1	0	0	0	1	3	50	TMS
26	DB	MATA AIR	Dusun 2	22/05/26	0	0	0	0	0	1	1	17	TMS
27	RB	MATA AIR	Dusun 2	22/05/26	0	0	0	1	1	1	3	50	TMS
28	NN	MATA AIR	Dusun 2	22/05/26	1	0	0	1	1	1	4	67	TMS
29	OL	MATA AIR	Dusun 2	22/05/26	1	1	0	0	1	1	4	67	TMS
30	JM	MATA AIR	Dusun 2	22/05/26	1	1	0	0	0	0	2	33	TMS
31	NN	MATA AIR	Dusun 3	24/05/26	1	0	0	1	1	0	3	50	TMS
32	RD	MATA AIR	Dusun 3	24/05/26	0	1	0	1	1	0	3	50	TMS
33	MD	MATA AIR	Dusun 3	24/05/26	1	1	1	0	0	0	3	50	TMS
34	JO	MATA AIR	Dusun 3	24/05/26	1	0	1	0	0	0	2	33	TMS
35	AA	MATA AIR	Dusun 3	24/05/26	1	1	1	1	0	1	4	67	TMS
36	SO	MATA AIR	Dusun 3	24/05/26	1	0	1	1	1	1	4	67	TMS
37	SO	MATA AIR	Dusun 3	24/05/26	0	1	0	0	0	0	1	17	TMS
38	IS	MATA AIR	Dusun 3	24/05/26	0	0	0	0	0	1	1	17	TMS
39	YO	MATA AIR	Dusun 3	24/05/26	0	0	1	1	0	0	2	33	TMS
40	NL	MATA AIR	Dusun 3	24/05/26	1	0	0	1	0	0	2	33	TMS
41	MM	MATA AIR	Dusun 3	24/05/26	0	0	0	0	0	1	1	17	TMS
42	JL	MATA AIR	Dusun 3	29/05/26	0	1	0	1	0	1	3	50	TMS
43	HS	MATA AIR	Dusun 3	29/05/26	0	1	0	1	0	1	3	50	TMS
44	YN	MATA AIR	Dusun 3	29/05/26	0	0	1	0	0	0	1	17	TMS
45	LN	MATA AIR	Dusun 3	29/05/26	0	1	1	0	0	0	2	33	TMS
46	RR	MATA AIR	Dusun 3	29/05/26	0	0	0	1	1	1	3	50	TMS
47	BR	MATA AIR	Dusun 3	29/05/26	1	1	1	1	0	1	5	83	TMS
48	IS	MATA AIR	Dusun 4	29/05/26	0	0	1	1	0	0	2	33	TMS
49	DN	MATA AIR	Dusun 4	29/05/26	0	0	1	1	1	0	3	50	TMS
50	YH	MATA AIR	Dusun 4	29/05/26	1	1	1	0	0	1	4	67	TMS
51	ON	MATA AIR	Dusun 4	29/05/26	0	0	0	1	1	1	3	50	TMS
52	IS	MATA AIR	Dusun 4	29/05/26	1	1	0	0	0	0	2	33	TMS
53	AP	MATA AIR	Dusun 4	29/05/26	1	0	0	1	1	0	3	50	TMS
54	JS	MATA AIR	Dusun 4	29/05/26	1	0	0	1	0	1	3	50	TMS
55	YP	MATA AIR	Dusun 4	29/05/26	0	0	0	0	0	1	1	17	TMS
56	AL	MATA AIR	Dusun 4	29/05/26	1	1	1	1	0	0	4	67	TMS
57	ON	MATA AIR	Dusun 4	29/05/26	0	1	0	1	1	0	3	50	TMS
58	YA	MATA AIR	Dusun 4	30/05/26	0	0	1	1	1	0	3	50	TMS
59	YO	MATA AIR	Dusun 4	30/05/26	1	0	0	0	0	1	2	33	TMS
60	KO	MATA AIR	Dusun 4	30/05/26	1	1	1	0	0	1	4	67	TMS
61	PW	MATA AIR	Dusun 4	30/05/26	1	0	1	0	1	0	3	50	TMS
62	ML	MATA AIR	Dusun 4	30/05/26	0	0	0	0	0	1	1	17	TMS
63	SM	MATA AIR	Dusun 4	30/05/26	0	1	1	0	1	1	4	67	TMS
64	RL	MATA AIR	Dusun 4	30/05/26	1	0	0	0	1	1	3	50	TMS
65	RH	MATA AIR	Dusun 4	30/05/26	1	0	0	0	1	1	3	50	TMS
66	HN	MATA AIR	Dusun 4	30/05/26	0	0	0	0	0	1	1	17	TMS
67	ER	MATA AIR	Dusun 4	30/05/26	0	0	0	0	1	1	2	33	TMS
68	EK	MATA AIR	Dusun 4	30/05/26	0	1	1	0	0	1	3	50	TMS
69	MP	MATA AIR	Dusun 4	30/05/26	0	1	0	1	0	1	3	50	TMS
70	MT	MATA AIR	Dusun 4	30/05/26	0	1	0	0	0	0	1	17	TMS
71	AB	MATA AIR	Dusun 4	30/05/26	1	0	0	0	0	1	2	33	TMS
72	DN	MATA AIR	Dusun 4	30/05/26	0	1	1	1	0	0	3	50	TMS
73	AT	MATA AIR	Dusun 4	30/05/26	1	0	0	0	1	0	2	33	TMS
74	BN	MATA AIR	Dusun 4	30/05/26	0	1	0	1	0	1	3	50	TMS
TOTAL					31	33	31	33	27	41			

3. master tabel konstruksi sumur gali

NO	NAMA KK	DESA	DUSUN	TANGGAL	ITEM YANG DINILAI						JUMLAH	%	KAT
					F1	F2	F3	F4	F5	F6			
1	DS	MATA AIR	Dusun 2	21/05/26	0	1	1	0	0	0	2	33	Tidak baik
2	MK	MATA AIR	Dusun 2	21/05/26	0	1	0	0	0	1	2	33	Tidak baik
3	MT	MATA AIR	Dusun 2	21/05/26	0	0	1	0	1	0	2	33	Tidak baik
4	DL	MATA AIR	Dusun 2	21/05/26	1	0	0	1	0	1	3	50	Tidak baik
5	WD	MATA AIR	Dusun 2	21/05/26	0	0	0	0	0	1	1	17	Tidak baik
6	RT	MATA AIR	Dusun 2	21/05/26	1	0	1	0	0	0	1	17	Tidak baik
7	NT	MATA AIR	Dusun 2	21/05/26	0	1	1	1	1	0	1	17	Tidak baik
8	EM	MATA AIR	Dusun 2	21/05/26	1	1	0	0	1	1	4	67	Tidak baik
9	SD	MATA AIR	Dusun 2	21/05/26	0	0	0	0	0	1	1	17	Tidak baik
10	AT	MATA AIR	Dusun 2	21/05/26	0	0	0	0	1	0	1	17	Tidak baik
11	BN	MATA AIR	Dusun 2	21/05/26	1	0	1	0	1	1	4	67	Tidak baik
12	SP	MATA AIR	Dusun 2	21/05/26	0	1	0	1	0	1	3	50	Tidak baik
13	AM	MATA AIR	Dusun 2	21/05/26	0	0	0	0	0	1	1	17	Tidak baik
14	MD	MATA AIR	Dusun 2	21/05/26	0	0	1	1	1	0	3	50	Tidak baik
15	DT	MATA AIR	Dusun 2	21/05/26	0	1	1	1	0	0	3	50	Tidak baik
16	SH	MATA AIR	Dusun 2	22/05/26	1	1	0	1	0	1	4	67	Tidak baik
17	HP	MATA AIR	Dusun 2	22/05/26	1	0	1	0	0	0	2	33	Tidak baik
18	MP	MATA AIR	Dusun 2	22/05/26	0	1	1	1	0	0	3	50	Tidak baik
19	YR	MATA AIR	Dusun 2	22/05/26	1	1	1	1	0	0	4	67	Tidak baik
20	HM	MATA AIR	Dusun 2	22/05/26	0	0	0	0	1	1	2	33	Tidak baik
21	AS	MATA AIR	Dusun 2	22/05/26	0	1	1	0	0	1	3	50	Tidak baik
22	RK	MATA AIR	Dusun 2	22/05/26	0	0	1	1	1	1	4	67	Tidak baik
23	TK	MATA AIR	Dusun 2	22/05/26	1	1	0	0	1	0	3	50	Tidak baik
24	HK	MATA AIR	Dusun 2	22/05/26	0	0	1	1	0	0	2	33	Tidak baik
25	MM	MATA AIR	Dusun 2	22/05/26	1	1	0	0	0	1	3	50	Tidak baik
26	DB	MATA AIR	Dusun 2	22/05/26	0	0	0	0	0	1	1	17	Tidak baik
27	RB	MATA AIR	Dusun 2	22/05/26	0	0	0	1	1	1	3	50	Tidak baik
28	NN	MATA AIR	Dusun 2	22/05/26	1	0	0	1	1	1	4	67	Tidak baik
29	OL	MATA AIR	Dusun 2	22/05/26	1	1	0	0	1	1	4	67	Tidak baik
30	JM	MATA AIR	Dusun 2	22/05/26	1	1	0	0	0	0	2	33	Tidak baik
31	NN	MATA AIR	Dusun 3	24/05/26	1	0	0	1	1	0	3	50	Tidak baik
32	RD	MATA AIR	Dusun 3	24/05/26	0	1	0	1	1	0	3	50	Tidak baik
33	MD	MATA AIR	Dusun 3	24/05/26	1	1	1	0	0	0	3	50	Tidak baik
34	JO	MATA AIR	Dusun 3	24/05/26	1	0	1	0	0	0	2	33	Tidak baik
35	AA	MATA AIR	Dusun 3	24/05/26	1	1	1	1	0	1	4	67	Tidak baik
36	SO	MATA AIR	Dusun 3	24/05/26	1	0	1	1	1	1	4	67	Tidak baik
37	SO	MATA AIR	Dusun 3	24/05/26	0	1	0	0	0	0	1	17	Tidak baik
38	IS	MATA AIR	Dusun 3	24/05/26	0	0	0	0	0	1	1	17	Tidak baik
39	YO	MATA AIR	Dusun 3	24/05/26	0	0	1	1	0	0	2	33	Tidak baik
40	NL	MATA AIR	Dusun 3	24/05/26	1	0	0	1	0	0	2	33	Tidak baik
41	MM	MATA AIR	Dusun 3	24/05/26	0	0	0	0	0	1	1	17	Tidak baik
42	JL	MATA AIR	Dusun 3	29/05/26	0	1	0	1	0	1	3	50	Tidak baik
43	HS	MATA AIR	Dusun 3	29/05/26	0	1	0	1	0	1	3	50	Tidak baik
44	YN	MATA AIR	Dusun 3	29/05/26	0	0	1	0	0	0	1	17	Tidak baik
45	LN	MATA AIR	Dusun 3	29/05/26	0	1	1	0	0	0	2	33	Tidak baik
46	RR	MATA AIR	Dusun 3	29/05/26	0	0	0	1	1	1	3	50	Tidak baik
47	BR	MATA AIR	Dusun 3	29/05/26	1	1	1	1	0	1	5	83	Tidak baik
48	IS	MATA AIR	Dusun 4	29/05/26	0	0	1	1	0	0	2	33	Tidak baik
49	DN	MATA AIR	Dusun 4	29/05/26	0	0	1	1	1	0	3	50	Tidak baik
50	YH	MATA AIR	Dusun 4	29/05/26	1	1	1	0	0	1	4	67	Tidak baik
51	ON	MATA AIR	Dusun 4	29/05/26	0	0	0	1	1	1	3	50	Tidak baik
52	IS	MATA AIR	Dusun 4	29/05/26	1	1	0	0	0	0	2	33	Tidak baik
53	AP	MATA AIR	Dusun 4	29/05/26	1	0	0	1	1	0	3	50	Tidak baik
54	JS	MATA AIR	Dusun 4	29/05/26	1	0	0	1	0	1	3	50	Tidak baik
55	YP	MATA AIR	Dusun 4	29/05/26	0	0	0	0	0	1	1	17	Tidak baik
56	AL	MATA AIR	Dusun 4	29/05/26	1	1	1	1	0	0	4	67	Tidak baik
57	ON	MATA AIR	Dusun 4	29/05/26	0	1	0	1	1	0	3	50	Tidak baik
58	YA	MATA AIR	Dusun 4	30/05/26	0	0	1	1	1	0	3	50	Tidak baik
59	YO	MATA AIR	Dusun 4	30/05/26	1	0	0	0	0	1	2	33	Tidak baik
60	KO	MATA AIR	Dusun 4	30/05/26	1	1	1	0	0	1	4	67	Tidak baik
61	PW	MATA AIR	Dusun 4	30/05/26	1	0	1	0	1	0	3	50	Tidak baik
62	ML	MATA AIR	Dusun 4	30/05/26	0	0	0	0	0	1	1	17	Tidak baik
63	SM	MATA AIR	Dusun 4	30/05/26	0	1	1	0	1	1	4	67	Tidak baik
64	RL	MATA AIR	Dusun 4	30/05/26	1	0	0	0	1	1	3	50	Tidak baik
65	RH	MATA AIR	Dusun 4	30/05/26	1	0	0	0	1	1	3	50	Tidak baik
66	HN	MATA AIR	Dusun 4	30/05/26	0	0	0	0	0	1	1	17	Tidak baik
67	ER	MATA AIR	Dusun 4	30/05/26	0	0	0	0	1	1	2	33	Tidak baik
68	EK	MATA AIR	Dusun 4	30/05/26	0	1	1	0	0	1	3	50	Tidak baik
69	MP	MATA AIR	Dusun 4	30/05/26	0	1	0	1	0	1	3	50	Tidak baik
70	MT	MATA AIR	Dusun 4	30/05/26	0	1	0	0	0	0	1	17	Tidak baik
71	AB	MATA AIR	Dusun 4	30/05/26	1	0	0	0	0	1	2	33	Tidak baik
72	DN	MATA AIR	Dusun 4	30/05/26	0	1	1	1	0	0	3	50	Tidak baik
73	AT	MATA AIR	Dusun 4	30/05/26	1	0	0	0	1	0	2	33	Tidak baik
74	BN	MATA AIR	Dusun 4	30/05/26	0	1	0	1	0	1	3	50	Tidak baik
TOTAL					31	33	31	33	27	41			

Lampiran 3. Surat Konsultasi



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KUPANG
PROGRAM STUDI SANITASI

Direktorat: Jln. Piet A. Tallo Liliba - Kupang, Telp.: (0380) 8800256
 Fax (0380) 8800256; Email: poltekkeskupang@yahoo.com



LEMBAR ASISTENSI PROPOSAL DAN TUGAS AKHIR

(Minimal 10 kali)

Nama : Goriston Fia
 NIM : P05303330230179
 Judul TA : Gambaran kondisi Fisik Bangunan Sumur Gali
Di Desa Mafa Air wilayah kerja Puskesmas
Tarus Tahun 2026
 Dosen Pembimbing : Albertus Ata Maran, SKM., M. Kes

No	Tanggal	Uraian Bimbingan	Tandatangan Pembimbing
1	5/01/2026	Konsultasi Judul	
2	08/01/2026	Konsultasi BAB 1, Latar belakang	
3	15/01/2026	Konsultasi BAB 1 dan BAB 2	
4	26/01/2026	Konsultasi BAB 2 dan BAB 3	
5	28/01/2026	Konsultasi BAB 3	
6	22/06/2026	Master tabel	
7	25/06/2026	Tabel Hasil	
8	29/06/2026	BAB IV hasil dan pembahasan	
9	06/07/2026	BAB IV dan BAB V	
10	08/07/2026	ABSTRAK	
11			
12			

Kupang,
 Ketua Program Studi,

NIP _____

Lampiran 4. Surat Keterangan Plagiasi



Kementerian Kesehatan
Poltekkes Kupang

Jalan Piet A. Tallo, Liliba, Oebobo,
Kupang, Nusa Tenggara Timur 85111
(0380) 8800256
<https://poltekkeskupang.ac.id>

PERPUSTAKAAN TERPADU

<https://perpus-terpadu.poltekkeskupang.ac.id/> ; e-mail: perpustakaanterpadu61@gmail.com

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Goriston Fia
Nomor Induk Mahasiswa : PO5303330230179
Dosen Pembimbing : Albertus Ata Maran,SKM.,M.Kes
Penguji : Dr.Ragu Harming Kristina,SKM.,M.Kes
Jurusan : DIII Sanitasi
Judul Karya Ilmiah : Gambaran Kondisi Fisik Bangunan Sumur Gali Di Desa Mata
Air Wilaya Kerja Puskesmas Tarus Tahun 2026

Laporan Tugas Akhir yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan Strike Plagiarism dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar 17 %. Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 19 Juni 2026

Admin Strike Plagiarism


Murry Jermias Kale SST
NIP. 198507042010121002

Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian

